

Energetikai besorolás indoklás

Az épület helyi védelem alatt áll. Az utcafront felől nem tudunk hozzá nyúlni a homlokzathoz, ahol a meglévő, megmaradó fűtési rendszer gázkonvektor deflektorai találhatóak. A használati melegvíz ellátást nagy távolságokban pontszerűen elhelyezett elektromos vízmelegítők biztosítják, amelyek az adott épületet vizsgálva optimális megoldás. Ezt az energetikai rendelet az általánosítás miatt nem tudja kezelni, rossznak minősíti.

A meglévő állapot energetikai jellemzője 388,6%, 349,7 kWh/m²a

A tervezett állapot energetikai jellemzője 239,1%, 215,2 kWh/m²a

Különbözet: 149,5%, 134,5 kWh/m²a

A megtakarítás jelentős.



Jól látható hogy egy ekkora megtakarítás egy FF kategóriából indulva AA+ kategóriát is eredményezne.

Debrecen 2016-07-14

Bodó Béla
Épületenergetikai szakértő
SZÉS 6 15-0810