



Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B3-k

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m




Megbízó: Hajdúböszörmény város Önkormányzata 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz.		Generál Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz. E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com	
Megnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. Hírsz.: 6005. Villámvédelem felújítási terv.	Rajz tárgya: Polgármesteri hivatal épület villámvédelem nyomvonal rajz, belső udvar északi nézet.	Tervező: KISS ISTVÁN TNSZ-V-09-0572, VN-65/2012/01	
Szakág: Elektromos		Egyeztetve: 1. 2. 3. 4.	
Terv fajta: Kiviteli terv		Lépték: M 1:100 Rajzlap: 750x297mm	Rajzszám: GE-Vb6
Revízió: 0		Dátum: 2017. 09. hó	Oldal: 2 / 4 Munkaszám: V-078/2017



Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata
V3b-L3a-F3/r-B3-k


Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m

Meghízó: Hajdúböszörmény város Önkormányzata 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz.		Generál Tervező: P.TERVEZŐIRODA KFT. 4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz. E-mail: ptervezorokft@gmail.com	
Megnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. Hrsz.: 6005. Válmédelem felújítási terv.		Tervező: KISS ISTVÁN INSZ-V-09-0572/ VN-65/2012/01	
Rajz tárgy: Polgármesteri hivatal épület válmédelem nyomvonal rajz. belső udvar keleti nézet.		Revízió: 0 Dátum: 2017. 09. hó Lépték: M 1:100 Rajzlap: 1/30x42mm	
Szakág: Elektromos Terv fajta: Kiviteli terv		Oldal: 3 / 4 Munkaszám: V-078/2017 Rajzszerző: GE-Vbk	
Egyeztetve: 1. 3.		2. 4.	



Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B3-k



A villámvédelmi levezető, földelővezető falon, a tervezett LB-Knauf 15.0 cm ásványi hőszigetelés alá elhelyezve.

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m

Megbízó: Hajdúböszörmény város Önkormányzata 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz.		Generál Tervező: P-TERVEZŐIRODA KFT. 4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz. E-mail: ptervezoirodaktf@gmail.com	
Megnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz. Hrsz.: 6005. Villámvédelem felújítási terv.	Rajz tárgya: Polgármesteri hivatal épület villámvédelem nyomvonal rajz, belső udvar déli nézet.	Tervező: KISS ISTVÁN TNSZ-V-09-0572, VN-65/2012/01 Revízió: 0 Dátum: 2017. 09. hó Lépték: M 1:100 Rajzlap: 750x297mm	
Szakág: Elektromos	Egyeztetve: 1. 2. 3. 4.	Oldal: 4 / 4 Munkaszám: V-078/2017 Rajzszerző: GE-Vbd	
Terv fajta: Kiviteli terv			