


LEÁGAZÁS SZÁM			KV-1	KV-2	KV-3	KV-4	KV-5	KV-6	
MEGNEVEZÉS		Betáplálás (meglévő)	Tűlfesz.véd.	Inform. kp.	Video szerver	Behatolás jelző	Indukciós hurok	Tűzjelző	Tartalék
TELJESÍTM. [kW]			0,4	0,4	0,1	0,1	0,2		39/16
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
VEZETÉK	TIPUS		MCu	MCu	MCu	MCu	MCu		NYV
	KER.(mm <sup>2</sup> )		3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		5x16

A terven szereplő alkatrészek típusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			SASVÁRI GÁBOR	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, II. RÁKÓCZI F. U. 42.		
			V-T(18)/09-0234	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁTALAKÍTÁS	2017.08.10	
			HK-HSZ/09-0234	TERV:	LAPOK SZ2	ELLENŐR:
			MEGBÍZÓ:	FŐELOSZTÓ BŐVÍTÉS	LAP:1	IR.VEZ.:
						TERV SZÁM: GE-3
						RAJZ JEL:



LEÁGAZÁS SZÁM		
MEGNEVEZÉS		Napelem
TELJESÍTM. [kW]		12
ÁRAMERŐSSÉG [A]		
VEZETÉK	TIPUS	NYV
	KER.(mm <sup>2</sup> )	5x6

A terven szereplő alkatrészek tipusa SCHRACK

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	SASVÁRI GÁBOR V-T(18)/09-0234 HK-HSZ/09-0234	LÉTESÍTMÉNY:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, II. RÁKÓCZI F. U. 42. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÁTALAKÍTÁS	2017.08.10	TERVEZŐ:	MUNKA SZÁM:
			MEGBÍZÓ:		TERV:	FŐELOSZTÓ BŐVÍTÉS	LAPOK SZ2	ELLENŐR:	TERV SZÁM: GE-3
							LAP: 2	IR.VEZ.:	RAJZ JEL: