

JELMAGYARÁZAT

- TJK — Tűzjelző központ
- 1/1 K 1-1 — Kézijelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 K 1-1 — Kézijelzésadó kültéri (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 O 1-1 — Optikai füstérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 H 1-1 — hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- V1-3 1-1 — 3 be/3 ki modul (V kimenet, 1-1 hurok-cím)
- H0-0 — Hangfény jelző
- H0-0 — Hangjelző
- H0-0 — Fény jelző
- RWA — Füstelvezető központ
- F-1 — Füstelvezető ablak azonosító
- HFR VÉSZK — HFR-vészkapcsoló
- JB Y(St)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel
- JB-H(St)H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez
- JB H(St)H E30 3x1,5 tűzálló kábel GEZE gerinc
- JB H(St)H E30 6x0,8 tűzállóságú kábel HFR vész és szellőztető kapcsolóhoz
- Fel-és leszálló

SZERELÉSI MÓD

A jelöletlen helyeken Ø16-Ø23-as Mű I-es vastagfalú védőcsőben billincsel szerelve

FT Funkció megtartó szerelés minősített billincsekkel rögzítetten szerelve

Generál Tervező: TÓTHTERV Építésziroda Kft. Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. Tóth Sándor É-09-0183	**Építtető:** Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	**Tervező:** KISS GÁBOR V-T/09-0804, 4029 Debrecen, Csapó u. 92. kiss-gabor@kiss-gabor.hu	**Tervfajta:** ENG-KIV **Tervszám:** 2017/ 31 T
Szakág: TŰZJELZŐ	**Rajz:** PADLÁS TELEPÍTÉSI RAJZ		
Méretarány: 1:100 **Dátum:** 2017.07.hó	**Terv:** SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA (energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.		**Rajzszám:** TJ-2