



JELMAGYARÁZAT

- TJK** Tűjelző központ
- 1/1 **K** Kézelőszobák (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 **K** Kézelőszobák kültéri (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 **O** Optikai fűstérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 **H** hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- V1-3 3 be/3 ki modul (V kimenet, 1-1 hurok-cím)
- H0-0 Hangfény jelző
- H0-0 Hangjelző
- H0-0 Fény jelző
- RWA** Füstelvezető központ
- F-1** Füstelvezető ablak azonosító
- HFR VÉSZK** HFR-vészkapcsoló
- JB Y(S)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel
- JB-H(S)H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez
- JB H(S)H E30 3x1,5 tűzálló kábel GEZE gerinc
- JB H(S)H E30 6x0,8 tűzállóságú kábel HFR vész és szellőztető kapcsolóhoz



SZERELÉSI MÓD

Jelöletlen helyeken: Padlásokon vezetett (padlásra fektetett) nyomvonal, vastagfalú csőben, bilincsrel szerelve - az érzékelőkhöz, sztrénákhoz ledálás

- FT** Funkció megtartó szerelés minősített bilincsekkel rögzítetten szerelve
- LD** Ledálás kézi jelzésadókhoz, HFR vészkapcsolóhoz 20x12,5-ös csatornában.

AZ ÉRZÉKELŐK KIJELEZÉSE ÉS FELSZERELÉSE A FÖLDSZINTRŐL ÁTFÚRÁSSAL TÖRTÉNIEN!

Generál Tervező: TÓTHTERV Építésroda Kft. Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37. Tóth Sándor É-09-0183	Építető: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	Tervező: KISS GÁBOR V-T/09-0804, 4029 Debrecen, Csapó u. 92. kiss-gabor@kiss-gabor.hu	Tervfajta: ENG-KIV Tervszám: 2017/ 31 T
Szakág: TŰZJELZŐ	Rajz: FÖLDSZINT TELEPÍTÉSI RAJZ		
Méretarány: 1:100	Terv: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA (energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.		Rajzszerkesztő: TJ-1
Dátum: 2017.07.hó			