

JELMAGYARÁZAT

- fűtési előremenő vezeték
- fűtési visszatérő vezeték
- fűtési tágulási vezeték
- szolár előremenő vezeték
- szolár visszatérő vezeték
- szolár tágulási vezeték
- AHA-MOFÉM gömbcsap
- visszacsapó szelep
- MNG Kombi-3-Plus szabályozószelep
- membrános biztonsági szelep (2,5 bar; 1")
- automata légtelenítő elzáróval
- szolár kézi légtelenítő
- töltő-ürítő szerelvény
- sarok kivitelű termoszt. szelep
- kézi radiátorszelep, sarok kivitel
- visszatérő radiátorszelep, sarok kivitelű

JELMAGYARÁZAT

A szolár vezetékeket 19 mm vastag AEROFLEX-SSH típusú csőszigeteléssel kell ellátni.

ÉPGÁZ
ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS GÁZSZERELŐ KFT.
4220 Hajdúböszörmény, Tessedik S. u. 1/a. Telefon: 06 (52) 229-203 Fax: 06 (52) 561-081
Mobil: 06 (30) 606-4016 E-mail: epgaz@t-online.hu
www.epgaz.hu

AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN A TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. ANNAK ÁTDOLGOZÁSA, SOKSZOROSÍTÁSA, ISMÉTELT FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ ENGEDÉLYE, HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

Megnevezés: **SZOCIÁLIS SZOLG. KÖZPONT**
4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.

Tárgy: **KÖZPONTI FŰTÉS TERV**
FÖLDSZINT ALAPRAJZ

Tervező:	Munkatárs:	Tervfajta:	Dátum:
Kiss Tamás G-T/09-0919 tel.:70/6162-334		Kiviteli terv	2017. 07.
		Méretarány: M 1:50	Rajzszám: GF-1